


D.2. Samenvatting van de resultaten van epbe1

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Naam gebouw: | b1 |
| Naam EPB-eenheid: | epbe1 |
| Aard van de werkzaamheden: | Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld) |
| Bestemming: | Wonen |
| Nieuw gecreëerd beschermd volume: | 556.83 m ³ |
| Verbouwd beschermd volume: | / |

| | U-waarden en/of R-waarden | K-peil | E-peil | Ventilatie | Oververhitting | Netto energiebehoefte voor verwarming | Hoeveelheid hernieuwbare energie | Installaties |
|--------------------|-------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Eis | <input checked="" type="checkbox"/> | 40 | 50 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 70.00 | 10.00 | <input type="checkbox"/> |
| Bereikte prestatie | / | 32 | 48 | / | / | 60.84 | 18.92 | / |
| Conformiteit | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | / |

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vlooppoppervlakte

90.61 kWh/m²



Dat zijn de resultaten van de voorafberekening van het ontwerp van uw project. Dit is geen garantie dat uw project na de werkzaamheden ook aan de EPB-eisen zal voldoen. U dient tijdens de uitvoering van uw project de nodige stavingsstukken te verzamelen. Op basis daarvan stelt uw verslaggever na afloop van de werken of na ingebruikname de EPB-aangifte op, volgens de werkelijk uitgevoerde toestand (as-built-situatie).

Meer informatie over het verzamelen van stavingsstukken, kunt u terugvinden op www.energiesparen.be/epb/stavingsstukken. Ook uw verslaggever en architect kunnen u met raad en daad bijstaan.

Wist u dat nieuwe gebouwen vanaf 01/01/2021 aan de BEN-eisen moeten voldoen? BEN staat voor Bijna-Energie-Neutraal. BEN-bouwen is nu al mogelijk, maar is zeker geen verplichting. Wie voorloopt op de eisen en nu al BEN bouwt, maakt de slimste keuze: een lage energiefactuur en financiële ondersteuning. Bij de berekening wordt uw ontwerp ook afgetoetst aan de BEN-eisen.

Uw ontwerp voldoet nog niet aan alle BEN-eisen. Uw EPB-verslaggever kan u verder adviseren.

Aan de volgende eisen voor een BEN-gebouw is niet voldaan:

E-peil

Moor over BEN op www.energiesparen.be/BEN.